

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**№ ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00335/26Серия **RU** № **0605580**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».  
 Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2.  
 Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В; ИГ, ОФИС № 9. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г.  
 Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИГМА-ВЕНТ».  
 Место нахождения (адрес юридического лица): 107150, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. БОЙЦОВАЯ, Д. 27, ЭТ. 1, ПОМ. 21, ОФ. 122.  
 Адрес места осуществления деятельности: 143907, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. БАЛАШИХА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, Д. 73.  
 Основной государственный регистрационный номер: 1057748185967.  
 Телефон: +7 (495) 727-02-12. Адрес электронной почты: office@sigma-vent.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИГМА-ВЕНТ».  
 Место нахождения (адрес юридического лица): 107150, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. БОЙЦОВАЯ, Д. 27, ЭТ. 1, ПОМ. 21, ОФ. 122.  
 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143907, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. БАЛАШИХА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, Д. 73.

**ПРОДУКЦИЯ** Вентиляторы вытяжные дымоудаления радиальные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа: ВР ДУ (ДУВ), обозначений согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 1104038), выпускаемые по техническим условиям ТУ 28.25.20-043-78559458-2025 «ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГАЗОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПОЖАРЕ, типа ВР ДУ».  
 Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8414598000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № БЦ26-03-23/2 от 23.03.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АН91), акта анализа состояния производства № БЦ043-336.25-01 от 22.01.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД67), подписавший(е) эксперт(ы): Сапронова Светлана Александровна, Собольков Алексей Анатольевич.  
 Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость» (с Изменением № 1). Фактический предел огнестойкости согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 1104038). Условия хранения: в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 5 по ГОСТ-15150-69. Срок хранения – 24 месяца. Срок службы не менее 5 лет. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 19.01.2026 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 25.03.2026 **ПО** 24.03.2031  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)

Для Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)  
**М.П.**  
 Елагина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00335/26

Серия **RU** № **1104038**

**Продукция:**

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Фактический предел огнестойкости вентиляторов
Вентиляторы вытяжные дымоудаления радиальные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа: ВР ДУ (ДУВ), обозначений: ВР 80-75, ВР 86-77, с электродвигателем серий: АИР (ТУ3322-052-05757995-2005, АО «ЭЛДИН»), А (ТУ 3322-053-05757995-98, АО «ЭЛДИН»), АДМ (ТУ 3325-003-05758017-2002, АО «МЭЗ «Уралэлектро»); типоразмерного ряда (диаметр рабочего колеса в миллиметрах): 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, режимами работы: ДУ400, ДУВ400; ДУ600, ДУВ600.	2 часа при температуре 400°С. 2 часа при температуре 600°С.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*(подпись)*

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*



Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

Еланина Дарья Юрьевна (Ф.И.О.)